



板フランジ(SOP)

呼び径 (A) 10 ～ 400



SOP-RF



40K

呼び径		適用管 の外径	外径	*内径	厚み	ガスケット座		ボルト穴			*WN 形				重量(kg)		
(A)	(B)		D	do	t	座厚 f	座径 g	中心径 C	数	h	内径 d	ハブ先 a	ハブ元 b	全長 T	SOP	BL	WN
10	3/8	17.3	110	17.8	18	1	52	75	4	19	—	—	—	—	1.2	1.2	—
15	1/2	21.7	115	22.2	20	1	55	80	4	19	16.1	21.7	40	48	1.3	1.4	1.5
20	3/4	27.2	120	27.7	20	1	60	85	4	19	21.4	27.2	45	48	1.5	1.6	1.6
25	1	34.0	130	34.5	22	1	70	95	4	19	27.2	34.0	54	53	1.9	2.1	2.1
32	1 1/4	42.7	140	43.2	24	2	80	105	4	19	35.5	42.7	62	54	2.4	2.7	2.6
40	1 1/2	48.6	160	49.1	24	2	90	120	4	23	41.2	48.6	72	59	3.1	3.5	3.4
50	2	60.5	165	61.1	26	2	105	130	8	19	52.7	60.5	87	65	3.3	3.9	3.9
65	2 1/2	76.3	200	77.1	30	2	130	160	8	23	65.9	76.3	108	78	5.5	6.6	6.7
80	3	89.1	210	90.0	32	2	140	170	8	23	78.1	89.1	119	78	6.4	8.0	7.6
90	3 1/2	101.6	230	102.6	34	2	150	185	8	25	90.2	101.6	130	79	7.9	10.1	9.3
100	4	114.3	250	115.4	36	2	165	205	8	25	102.3	114.3	146	85	9.9	12.9	11.8
125	5	139.8	300	141.2	40	2	200	250	8	27	126.6	139.8	186	108	15.9	20.8	20.3
150	6	165.2	355	166.6	44	2	240	295	12	33	151.0	165.2	215	117	23.2	30.8	29.2
200	8	216.3	405	218.0	50	2	290	345	12	33	199.9	216.3	270	130	32.1	46.8	41.9
250	10	267.4	475	269.5	56	2	355	410	12	33	248.8	267.4	333	152	48.6	73.8	66.1
300	12	318.5	540	321.0	60	3	410	470	16	39	297.9	318.5	380	153	61.1	99.4	81.2
350	14	355.6	585	358.1	64	3	455	515	16	39	333.4	355.6	425	168	75.2	126.1	103.0
400	16	406.4	645	409.0	70	3	515	570	16	39	381.0	406.4	466	168	97.4	170.0	127.0

備考 1. JIS B 2220 はフランジの基準寸法のみを規定しており、この表のフランジの形状、「*」印の寸法並びに重量は参考値である。
2. 内径 (d) は接合する鋼管の内径によって調整する。