

管継手の寸法の許容差

単位:mm

項目		呼び径 (Su)									
		30-50	60	75	80	100	125	150	200	250	300
端部(注)の外径	すべての 管継手	±0.4	±0.8%周長				±0.9%周長				
厚み		+規定せず,-20%					+規定せず,-15%				
端部の厚さ		+30%, -0.12	+30%,-0.15		+0.5 -0.3		+0.5 -0.4				
中心から端面までの距離(A,B)		90°エルボ 45°エルボ	±0.8						±1.2		
端面から端面までの距離(H)	レジャーサー	±0.8						±1.2			
中心から端面までの距離(C,M)	チーズ	±0.8						±1.2			
背から端面までの距離(E)	キャップ	±3.2				±6.4					
つばの厚さ(GT)	ラップ ジョイント	+1.6 -0									
長さ(F)		±0.8						±1.2			
つば径(G)		+0 -0.8						+0 -1.6			
胴部の外径		±1.6			±2.4		±3.2			±4.0	

(注) 端部とは端面をいう。